Jahresbericht · Q1–Q4

Musteranlage Campus · BEISPIEL - FIKTIVE DATEN

BMZ 1 · Empfang · BMZ · BMA/EST/SPZ · 2026

Q1 · Max Muster | Q2 · Max Muster | Q3 · Max Muster | Q4 · Prüfer nicht eingetragen

– = in anderem Quartal geprüft; hier keine eigene Prüfung. Ergebnisse bleiben im tatsächlichen Quartal.

Meldergruppe · 101 · Erdgeschoss · Nordflügel

Laufkarte · Jahresprüfung 2026: i. O.

Nummer	Klartext / Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemerkung / Mangel
1	Rauchmelder · Haupteingang	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
2	Rauchmelder · Foyer	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
3	Rauchmelder · Flur Nord	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
4	Rauchmelder · Lager Nord	–	–	n. i. O. 17.09.2026	–	Q3: Zugang zum Melder durch gelagerte Materialien versperrt. Freiräumen veranlasst; Nachprüfung offen.
5	Rauchmelder · Büro 005	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
6	Rauchmelder · Treppenhaus A	–	–	i. O. 17.09.2026	–	

Meldergruppe · 102 · Erdgeschoss · Südflügel

Laufkarte · Jahresprüfung 2026: i. O.

Nummer	Klartext / Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemerkung / Mangel
1	Rauchmelder · Flur Süd	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
2	Rauchmelder · Besprechung 012	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
3	Rauchmelder · Büro 014	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
4	Rauchmelder · Kopierraum	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
5	Rauchmelder · Archiv	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
6	Rauchmelder · Treppenhaus B	–	–	i. O. 17.09.2026	–	

Meldergruppe · 201 · Obergeschoss · Verwaltung

Laufkarte · Jahresprüfung 2026: i. O.

Nummer	Klartext / Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemerkung / Mangel
1	Rauchmelder · Flur 1. OG	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
2	Rauchmelder · Büro 101	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
3	Rauchmelder · Büro 102	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
4	Rauchmelder · Besprechung 108	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
5	Rauchmelder · Teeküche	–	–	i. O. 17.09.2026	–	
6	Rauchmelder · Treppenhaus A	–	–	i. O. 17.09.2026	–	

Jahresbericht · Q1–Q4

Musteranlage Campus · BEISPIEL - FIKTIVE DATEN

BMZ 1 · Empfang · BMZ · BMA/EST/SPZ · 2026

Q1 · Max Muster | Q2 · Max Muster | Q3 · Max Muster | Q4 · Prüfer nicht eingetragen

– = in anderem Quartal geprüft; hier keine eigene Prüfung. Ergebnisse bleiben im tatsächlichen Quartal.

Meldergruppe · 301 · Technikbereiche

Laufkarte · Jahresprüfung 2026: i. O.

Nummer	Klartext / Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemerkung / Mangel
1	Rauchmelder · Technikraum	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	
2	Rauchmelder · Elektroverteilung	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	
3	Rauchmelder · Serverraum	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	
4	Rauchmelder · Lüftungszentrale	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	
5	Rauchmelder · Werkstatt	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	
6	Rauchmelder · Flur Technik	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	ungeprüft	

Datum / Unterschrift Prüfer