Betreiberkontrollen

Gaslöschanlage · IG-541

ANLAGE	STANDORT	KALENDERWOCHE
Gaslöschanlage · BEISPIEL - FIKTIVE DATEN	Campus · Serverraum	38 / 2026

VERANTWORTLICHER BETREIBER	Max Muster	STELLVERTRETER	Erika Beispiel

Aktive Prüfpunkte gemäß Anlagenkonfiguration. Nicht relevante Positionen sind nicht enthalten.

Betreiberkontrollen gemäß VdS 2240:2022-05 (06)

Wöchentliche Kontrollen

Prüfposition	i.O.	n.i.O.	n.z.	Datum	Messwert / Bemerkung
Branderkennungselemente	X			17.09.	
Löschmitteldruck/Treibgasdruck	X			17.09.	
Löschmittelgewicht	X			17.09.	
Stellung der Ventile	X			17.09.	
Energieversorgung	X			17.09.	

Datum / Unterschrift verantwortlicher Betreiber

Stellvertreter (falls zutreffend)