Betreiberkontrollen

Wasserlöschanlage (Sprinkler)

ANLAGE	STANDORT	KALENDERWOCHE
Sprinkleranlage · BEISPIEL - FIKTIVE DATEN	Campus · Technikgebäude	38 / 2026

VERANTWORTLICHER BETREIBER	Max Muster	STELLVERTRETER	Erika Beispiel

Aktive Prüfpunkte gemäß Anlagenkonfiguration. Nicht relevante Positionen sind nicht enthalten.

Betreiberkontrollen gemäß VdS 2212:2015-03 (07)

Wöchentliche Kontrollen

Prüfposition	i.O.	n.i.O.	n.z.	Datum	Messwert / Bemerkung
Absperrarmaturen (Betriebsstellung)	X			17.09.	
Wasserstand	X			17.09.	
Alarmierungseinrichtung	X			17.09.	
Kontrolle des automatischen Pumpenstarts	X			17.09.	
Stromaufnahme, ggf. Netzumschaltung	X			17.09.	

Datum / Unterschrift verantwortlicher Betreiber

Stellvertreter (falls zutreffend)